

Nytsz: 5704-10-2/20180621

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**

2018. június 21.

**Ajánlás lejárta**

2023. június 30.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Zhejiang Longyang Industrial Co. Ltd., Kína

**Termék forgalmazó:** Gordius Endless Kft.  
H-3508 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 87.

---

Telefonszám: +36-70/ 455-6912

E-mail: [gordius@gordius2008.hu](mailto:gordius@gordius2008.hu)

**A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékkatalógus, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálatok;
- műszaki szakértői vélemény.

**Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítését, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratú ajtókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

**Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

**Telepítői nyilatkozat:**

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye: .....  
időpontja: .....

- Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
  - Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
  - Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt: .....

Beépítő adatai: ..... p.h.

Egyéb: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:**

Termék	Besorolás
HISEC jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, acélszerkezetű beltéri bejárati ajtó; 5 ponton, három irányban reteszelő HISEC típusjelölésű fő zárszerkezettel; ICSA HS10 vagy a MABISZ által teljesskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel; fúrás- és törés ellen acélbetéttel megerősített zárvédő vasalattal; 4 db rejtett beforduló pánttal; 1 ponton, két lökettel reteszelő, HISEC hengerzárbetéttel működtetett kiegészítő másod zárszerkezettel.	<b>Teljesskörű mechanikai védelem alkotóeleme</b> MABISZ ajánlás. <b>5 perces áttörésgátlás.</b> <b>MSZ EN 1627, 1630</b> szabványokban megfogalmazott <b>RC 3 osztályban</b> előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.

A MABISZ VKB a Zhejiang Longyang Industrial Co. Ltd. által gyártott, a **Gordius Endless Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott terméket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyongvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközt a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termék forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2018. június 21.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
Colonnade Insurance S. A. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.  
Magyarországi Fióktelepe

.....  
GENERALI Biztosító Zrt..

.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

.....  
ORFK

.....  
CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
MABISZ VKB vezető,  
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület